



## DECLARATION DES PERFORMANCES DE RESISTANCE AU VENT

### 1. Produit utilisé pour le test

Volet battant bois à lames françaises. Epaisseur 32mm. Largeur 1000mm. Hauteur 2800mm.  
Essence Nord Blanc.  
Montants 70mm et traverses hautes et basses de 110mm.  
Section des lames : 64x11mm.

### 2. Usage

Utilisation extérieure

### 3. Fabricant

FADISFERM  
ZI Plaine du Caire. Lot III.  
13830 Roquefort la Bédoule

### 4. Performances notées

Suite à une requête d'un de ses clients, FADISFERM a procédé à des tests physiques sur ses produits afin de déterminer la résistance au vent.

Installé à l'horizontal, nous avons progressivement accumulé sur le volet des poids de 10Kg. La répartition des poids s'est faite sur la totalité de la surface.

Par conséquent il a été observé que le volet a résisté à une charge totale de 185Kg répartie sur la surface (2.80m<sup>2</sup>). Ce qui correspond à une performance de classe V\*6 (Pression d'essai supérieure à 600N/m<sup>2</sup>).

M. VANSCHAMELHOUT Marc, Directeur Général FADISFERM  
A Roquefort la Bédoule, le 03/12/2013

FADISFERM  
La fermeture bois au service du professionnel  
ZI Plaine du Caire. Lot III  
13830 Roquefort la Bédoule  
T. 04.42.73.12.56 F. 04.42.73.15.66  
www.fadisferm.fr  
contact@fadisferm.fr

**FADISFERM**  
S.A.R.L. SCOP à capital variable  
Z.I. - La Plaine du Caire  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE  
SIREN 058 804 790 - APE 203Z  
Tél. 04 42 73 12 56 - Fax 04 42 73 15 66